

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 106

по делу об административном правонарушении и назначении административного наказания за нарушение требований пожарной безопасности

«28» декабря 2020 г.

(дата рассмотрения дела)

г. Томск

(место рассмотрения город, село, район)

Главный государственный инспектор по Ленинскому району г.Томска по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Супонин Евгений Юрьевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрев протокол об административном правонарушении

(постановление прокурора о возбуждении административного дела) (ненужное зачеркнуть)

от «24» декабря 2020 г. № б/н

и материалы дела на

юридическое лицо Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 28 г. Томска ИНН 7019036187 ОГРН 1027000892192

(полное наименование и правовой статус юридического лица)

находящееся по адресу г. Томск, пр. Ленина, 245

(юридический адрес)

тел. (факс) 8(3822)40-31-30, зарегистрированное Инспекция ФНС РФ по г. Томску серия 70 № 001631739

(орган, регистрировавший юридическое

лицо, номер регистрационного свидетельства)

обслуживаемое банком Отделение Томск г. Томск р/с № 40701810300003000001

(наименование обслуживаемого банка и номер расчетного счета)

в присутствии (отсутствии) законного представителя юридического лица) Гришковой Нины Алексеевны полномочия подтверждены Приказ №309 от 07.07.1983г. владеющего русским языком, (документ, доверенность, кем выдан)

(в случае отсутствия представителя: указать данные о надлежащем извещении о месте и времени рассмотрения дела, и отсутствии данных о причинах неявки, отсутствии ходатайств об отложении рассмотрения дела)

Установил:

«21» декабря 2020 года Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 28 г. Томска по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 245

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения)

НАРУШИЛ (а):

- Федеральный закон от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390;
- СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
- ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности;
- ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности;

а именно:

- Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 35 ППР в РФ; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009);
- Отсутствует проектная документация на системы противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре) (ст. 83 ФЗ-123);
- На объекте не хранится исполнительная документация на системы противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре) (п. 61 ППР в РФ);
- Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 20 ППР в РФ);
- Двери лестничной клетки зафиксированы в открытом положении (п.п. г п. 36 ППР в РФ);
- Под лестничным маршем хранятся горючие материалы (п.п. к п. 23 ППР в РФ);
- Для определения местонахождения стационарно установленной пожарной техники (устройства ручного пуска) не применены соответствующие указательные знаки по ГОСТ