

Заместителю директора по АХР  
МАОУ СОШ №28 г. Томска  
Арихановой Любови Александровне,  
г. Томск, ул. Говорова, 86 кв. 215

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«28» декабря 2020 г.

г. Томск

(место рассмотрения город, район)

Я, Государственный инспектор по Ленинскому району г. Томска по пожарному надзору  
лейтенант внутренней службы Григорьев Даниил Александрович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрев постановление № от «28» декабря 2020г.

по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы  
на заместителя директора по АХР МАОУ СОШ №28 г. Томска Ариханову Любовь  
Александровну

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

находящееся (зарегистрированного) по адресу: г. Томск, ул. Говорова, 86 кв. 215

## УСТАНОВИЛ:

«21» декабря 2020г. в строении по адресу: Томская область г. Томск, пр. Ленина, 245 (здание  
школы)

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения)

**НАРУШИЛ (а):** Постановление правительства от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»  
правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее ППР в РФ); СП 1.13130.2009 Свод  
правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее СП 1.13130.2009);  
ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника для защиты  
объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание (далее ГОСТ 12.4.009-83); ГОСТ 12.4.026-2015  
Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка  
сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики.  
Методы испытаний (далее ГОСТ 12.4.026-2015).

## а именно:

№ п/п	Нарушения требований пожарной безопасности	Положения нормативных правовых актов
<b>Нарушения по устройству и эксплуатации эвакуационных путей и выходов</b>		
1.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 35 ППР в РФ; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009.
<b>Нарушения противопожарного режима</b>		
2.	Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	п. 20 ППР в РФ.
3.	Двери лестничной клетки зафиксированы в открытом положении.	п.п. г п. 36 ППР в РФ.
4.	Под лестничным маршем хранятся горючие материалы.	п.п. к п. 23 ППР в РФ.
5.	Для определения местонахождения стационарно установленной пожарной техники (устройства ручного пуска) не применены соответствующие указательные знаки по ГОСТ 12.4.026* с расположением их на видном месте на высоте 2-2,5 м от пола как внутри, так и вне помещений. Знаком пожарной безопасности не обозначены кнопки включения установки пожарной автоматики.	п. 43 ППР в РФ; п. 1.12 ГОСТ 12.4.009-83; п.п. 6.1.4, 6.2.1 ГОСТ 12.4.026- 2015;
6.	Для определения местонахождения стационарно установленной пожарной техники (устройства ручного пуска) не применены соответствующие указательные знаки по ГОСТ 12.4.026* с расположением их на видном месте на высоте 2-2,5 м от пола как внутри, так и вне помещений. Знаком пожарной безопасности не обозначено местоположение огнетушителя.	п. 43 ППР в РФ; п. 1.12 ГОСТ 12.4.009-83; п.п. 6.1.4, 6.2.1 ГОСТ 12.4.026- 2015;

(указывается существо нарушения или невыполнения)

чем совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающие ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которым выносится постановление)

Вам необходимо: принять исчерпывающие меры по устранению причин и условий способствующих совершению административного правонарушения

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 КоАП за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

(подпись лица вынесшего определение)

Григорьев Д.А.  
(расшифровка подписи)

Представление получил(а) 18.11.2020 г  
(дата, подпись)

Ариханова А.А.  
(ФИО)

Представление направлено \_\_\_\_\_  
(дата, № почтового отделения и № заказного письма)