

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Томск проспект Мира, 26 тел. 8 (3822) 416-583

(указывается адрес места нахождения территориального органа
МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД и ПР Ленинского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Томской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Томск, пр. Мира, 26 тел. 8 (3822) 600-771

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 19/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средняя

общеобразовательная школа № 28 г. Томска в лице директора Гриньковой Нины Алексеевны

полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Ленинского района г. Томска по пожарному надзору №19 от "25" июня 2018 года.

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
в период с 11 ч 00 мин. 16 июля 2018 г. по 10 ч 00 мин. 09 августа 2018 г.

проведена проверка

Государственным инспектором Ленинского района г. Томска по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

майором внутренней службы Кандыба Вячеславом Сергеевичем.

проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя

общеобразовательная школа № 28 г. Томска по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 245

совместно с зам. директора МАОУ СОШ №28 г. Томска Арихановой Л.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
здание школы по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 245				
1.	противопожарная дверь неисправна (отсутствует устройство для самозакрывания — электроштитовая, вентиляционная, кладовая)	п.37(1) Постановление правительства от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» правила противопожарного режима в Российской Федерации	До 10 часов 15.08.2019г.	10.08.18 Ш

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
2.	отсутствует исполнительная документация на систему противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре)	п.61 Постановление правительства от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» правила противопожарного режима в Российской Федерации	До 10 часов 15.08.2019г.	17.05.19 [подпись]
3.	функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности, а именно точечные дымовые пожарные извещатели установлены на строительных конструкциях подвесного потолка (в плитках заполнения каркаса), не являющихся несущей строительной конструкцией	п.13.3.4 приложение П, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», ч.4 ст.81 Федеральный закон от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	До 10 часов 15.08.2019г.	28.07.19 [подпись]
4.	в здании общеобразовательного учреждения пищеблок не отделен от других помещений противопожарными стенами не ниже 2-го типа (отсутствует противопожарная дверь)	п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	До 10 часов 15.08.2019г.	8.08.19 [подпись]
5.	в здании общеобразовательного учреждения технические помещения (комнаты для трудового обучения) не выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа (отсутствует противопожарная дверь)	п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	До 10 часов 15.08.2019г.	8.08.19 [подпись]
6.	не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (сценическая коробка, занавес)	п.21 Постановление правительства от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» правила противопожарного режима в Российской Федерации	До 10 часов 15.08.2019г.	22.08.19 29.08.19 [подпись]

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на

которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Ленинского района

г. Томска по пожарному надзору Кандыба В.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"__" _____ 20__ г.



Предписание для исполнения получил:

В.С. Кандыба
(подпись)

"09" 08 20 11 г.

Григорьев А.А.
(должность, фамилия, инициалы)