

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Томск проспект Мира, 26 тел. 8 (3822) 416-583

(указывается адрес места нахождения территориального органа  
МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД и ПР по Ленинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Томской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Томск, ул. Больничная, 4 тел. 8 (3822) 530-161

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 43/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная  
школа № 28 г. Томска в лице и.о. директора Насонову Елену Юрьевну

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество  
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по  
Ленинскому району г. Томска по пожарному надзору №42 от "06" ноября 2019 года,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ О пожарной безопасности"  
в период с 10 ч 00 мин. 12 ноября 2019 г. по 11 ч 00 мин. 09 декабря 2019 г.

проведена проверка

Государственным инспектором по Ленинскому району г. Томска по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,  
лейтенантом внутренней службы Супониным Евгением Юрьевичем.

проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная  
школа № 28 г. Томска по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 245

совместно с заместителем директора по АХР МАОУ СОШ №28 г. Томска Арихановой Л.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

**В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О  
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований  
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:**

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
здание школы по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 245:				
1.	Отсутствует исполнительная документация на системы противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре);	п.61 Постановление правительства от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» правила противопожарного режима в Российской Федерации;	До 10 часов 01.10.2020г.	

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
2.	Автоматические установки пожарной сигнализации не обеспечивают автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок (Не обеспечен автоматический контроль линий связи системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре на обрыв и короткое замыкание, а именно прибор управления не информирует о нарушении целостности линии и коротком замыкании линии оповещения);	п.13.14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п.3.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», ч.5 ст.83, Федеральный закон от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	До 10 часов 01.10.2020г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по Ленинскому району

г. Томска по пожарному надзору Супонин Е.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"08" 12 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

" " 20\_\_ г.

(должность, фамилия, инициалы)

